



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

V Pezinku, dňa 16.03.2017

Zn.: 1/14/10/2017

Verejný obstarávateľ: **MESTO PEZINOK**
Zákazka: - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Predmet zákazky: „Vybudovanie lávky cez potok Saulak v Pezinku“

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

V rámci súťaže „Vybudovanie lávky cez potok Saulak v Pezinku“ boli verejnému obstarávateľovi zaslané doplňujúce otázky od uchádzača, je potrebné uvedené skutočnosti zohľadniť a zapracovať do cenovej ponuky:

Otázka č. 1: V akej povrchovej úprave majú byť oceľové konštrukcie? Projekt uvažuje konštrukcie pozinkované alebo náter syntetika – polyuretán?

Odpoveď: na výkrese S 01 je uvedené v poznámke
- VYBRANÉ PRVKY OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ PRED MONTÁŽOU ŽIAROVO POZINKOVAŤ, PRÍPADNE NATRIEŤ OCHRANNÝM NÁTEROM.

vo výkaze výmer je položka 28 v znení :
783225100 Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu
schrúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm 102,200 m²
ktorá je platná, t.j. konštrukcia bude natieraná.

Zinkovovne v našom okolí sú schopné zinkovať prvky do 9,0 m, tým nie je možné zinkovať prvky dlhé 13 m, z toho dôvodu je vo výkaze výmer pol.28.

Konštrukcia je navrhnutá zváraná, ako jeden celok, v prípade, že by sa zhotoviteľ rozhodol pre zinkovanie časti konštrukcie napr. zábradlia, bolo by potrebné preriešiť tvar a kotvenie zábradlia.

Zinkovanie "šopovaním" sa neodporúča.

Otázka č. 2: Vo výkrese je udané svietidlo na stožiaroch FORSTREET 04 HIE 150W a v zadani je PP PARK HPS 70W. Ktoré je potrebné naceniť ?

Odpoveď: je potrebné naceniť svietidlo PP PARK HPS 70W - nachádza sa v technickej správe aj vo výkaze výmer.

Mgr. Vlasta Choluiová