



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

V Pezinku, dňa 12.04.2017

Zn.: 1/16/18/2017

Verejný obstarávateľ: **MESTO PEZINOK**
Zákazka: - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Predmet zákazky: „Kontajnerové stanoviská Pezinok – IV. etapa“

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

V rámci súťaže „Kontajnerové stanoviská Pezinok – IV. etapa“ vyplynuli z obhliadky miesta realizácie, ktorá sa konala dňa 06.04.2017 o 13:00 nasledovné skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť a zapracovať do cenovej ponuky:

1. Pre kontajnerové stanovisko KS_06 žiadame verejného obstarávateľa o určenie množstva cestných obrubníkov ABO 1-15 .

Odpoveď:

Množstvo cestných obrubníkov sa nachádza vo výkresovej časti doplnenia podkladov do súťaže.

2. Pre kontajnerové stanovisko KS_06 žiadame verejného obstarávateľa o určenie hrúbky betónovej plochy 8,8 m². Taktiež žiadame o vyjadrenie, či má byť pod betónovou plochou podklad zo štrkodrvy.

Odpoveď:

Množstvo m² plochy, ktorá sa bude betónovať je 7,425. Je to uvedené vo výkresovej časti doplnenia podkladov do súťaže. Betonáž plochy v mieste zeleného pásu bude realizovaná v hrúbke 100mm z prostého betónu na zhutnené lôžko zo štrkodrvy hrúbky 50mm.

3. Pre kontajnerové stanovisko KS_07 žiadame verejného obstarávateľa o určenie množstva cestných obrubníkov ABO 1-15 .

Odpoveď:

Množstvo cestných obrubníkov sa nachádza vo výkresovej časti doplnenia podkladov do súťaže.

4. Pre kontajnerové stanovisko KS_07 žiadame verejného obstarávateľa o určenie hrúbky betónovej plochy 15,2 m². Taktiež žiadame o vyjadrenie, či má byť pod betónovou plochou podklad zo štrkodrvy.

Odpoveď:

Množstvo m² plochy, ktorá sa bude betónovať je 15,47. Je to uvedené vo výkresovej časti doplnenia podkladov do súťaže. Betonáž plochy v mieste zeleného pásu bude realizovaná v hrúbke 100mm z prostého betónu na zhutnené lôžko zo štrkodrvy hrúbky 50mm.

Mgr. Vlasta Cholujová
poverený zamestnanec na vykonanie VO