



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

V Pezinku, dňa 26.06.2017

Zn.: 1/16/30/2017

Verejný obstarávateľ: **MESTO PEZINOK**
Zákazka: - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Predmet zákazky: „Vybudovanie parkovacích plôch na ulici Obrancov mieru v Pezinku“

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci súťaže „**Vybudovanie parkovacích plôch na ulici Obrancov mieru v Pezinku**“, dávame na vedomie otázky spolu s odpoveďami a je potrebné ich zohľadniť a zapracovať do cenovej ponuky:

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer, v položkách č. 44 (zámková dlažba 8 cm, tmavá) a v položkách č. 45 (zámková dlažba 8 cm, bledá) žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu predmetnej dlažby.

Odpoveď:

Navrhnutá dlažba je drenážna dlažba, ktorá sa vyrába vo farbe sivej a nakoľko sa vyrába len v sivej farba, tak bude použitá sivá dlažba.

Otázka č. 2:

V technickej správe sa uvádza, že je navrhnutá betónová dlažba so širokými špármi vyplnenými drobným drveným kamenivom frakcie 2/5 mm. Podľa nášho uváženia sa jedná o drenážnu dlažbu, ktorú avšak výrobca nevyrába v grafitovej farbe (výkaz výmer, položka č.44), ale len v sivej farbe. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie.

Odpoveď:

Navrhnutá dlažba je drenážna dlažba, ktorá sa vyrába vo farbe sivej a nakoľko sa vyrába len v sivej farba, tak bude použitá sivá dlažba.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer, v položkách č.72-73 je uvedené množstvo 600 eur (pol.72) a 650 eur (pol.73). Naša otázka znie: Musíme dodržať cenu celkom pre položku 72- 600 eur a pre položku 73-650 eur alebo cena celkom môže byť ľubovoľná podľa našich interných nákladov pre predmetné položky.

Odpoveď:

Položku 72, 73 žiadame naceniť podľa skutočných nákladov.

Otázka č. 4:

Vo výkaze výmer, v položke č.31 (Acer platanoides 'Globosum, listnatý strom) žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu (výška, obvod kmeňa...).

Odpoveď:

Špecifikácia stromov sa pri výbere určuje :

1. výška, v ktorej je založená korunka stromu - v prípade parkoviska je vhodné založenie koruny vo výške 2,2 m
2. obvod kmeňa stromov pri nákupe - navrhujem obvod kmienka min. 16-18 cm.

Mgr. Vlasta Cholužová