



# Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

---

V Pezinku, dňa 12.07.2017

Zn.: 1/16/32/2017

Verejný obstarávateľ: **MESTO PEZINOK**  
Zákazka: - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.  
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia chodníka na Rázusovej ulici v Pezinku“

## Doplňujúce informácie pre uchádzačov

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci súťaže „**Rekonštrukcia chodníka na Rázusovej ulici v Pezinku**“, dávame na vedomie otázky spolu s odpoveďami a je potrebné ich zohľadniť a zapracovať do cenovej ponuky:

### **Otázka č. 1:**

Vo výkaze výmer, objekt SO01- Chodník sa uvádza v položke č.16 (Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 150 mm) avšak v projektovej dokumentácii je uvedená skladba: štrkodrvina fr. 16-32 hr. 150+150 mm a drvené kamenivo fr. 0/4 hr. 20 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie ako máme postupovať pri ocenení tejto položky.

### **Odpoveď:**

V zmysle projektovej dokumentácie, kde je uvedená skladba: štrkodrvina fr. 16-32 hr. 150+150 mm a drvené kamenivo fr. 0/4 hr. 20 mm.

### **Otázka č. 2:**

Vo výkaze výmer, objekt SO02- SO02-Pripojovacie príjazdy k príř.pozemkom sa uvádza v položke č.16 (Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 150 mm) avšak v projektovej dokumentácii je uvedená skladba: štrkodrvina fr. 16-32 hr. 150+150 mm a drvené kamenivo fr. 0/4 hr. 20 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie ako máme postupovať pri ocenení tejto položky.

### **Odpoveď:**

V zmysle projektovej dokumentácie, kde je uvedená skladba: štrkodrvina fr. 16-32 hr. 150+150 mm a drvené kamenivo fr. 0/4 hr. 20 mm.

Mgr. Vlasta Cholujová  
poverený zamestnanec na vykonanie VO