



# Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

---

V Pezinku, dňa 20.07.2017

Zn.: 1/16/32/2017

Verejný obstarávateľ: **MESTO PEZINOK**  
Zákazka: - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.  
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia chodníka na Rázusovej ulici v Pezinku“

## Doplňujúce informácie pre uchádzačov

V rámci súťaže „Rekonštrukcia chodníka na Rázusovej ulici v Pezinku“ vyplynuli z obhliadky miesta realizácie, ktorá sa konala dňa 17.07.2017 o 9:00 hod. nasledovné otázky, tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť a zapracovať do cenovej ponuky:

### Otázka 1.

Podľa rozpočtu SO01 –Chodník, položka č. 3 sa odstráni živичný kryt. Nemal by sa odstrániť aj podklad (betón, ŠD) v tej istej výmere? Ak áno, v tom prípade žiadame upraviť aj odpady.

#### Odpoveď:

Na základe vykonaných sond projektant usúdil, že pod asfaltom sa nenachádza betónový podklad. Dodávateľ ocení len množstvo určené vo VV.

### Otázka 2.

V prípade výskytu väčšieho počtu koreňov zo stromov ako sa bude postupovať?

#### Odpoveď:

V prípade výskytu koreňov v trase sa bude toto posudzovať individuálne pri každom strome. Bude sa rešpektovať riešenie pracovníka životného prostredia Mestského úradu v Pezinku a v súčinnosti s projektantom stavby. Dodávateľ nacení v ponuke len množstvo ktoré určil projektant.

### Otázka 3.

Je určená plocha pre zariadenie staveniska, prípadne je možnosť uloženie strojov a techniky v blízkosti stavby?

#### Odpoveď:

Plochu na zariadenie staveniska určí investor pri odovzdaní staveniska. Malé stroje môžu byť odparkované asi 200 m od stavby a veľké stroje v areáli mesta /asi 2 km od stavby/. Unimobunky a materiál na betónovej ploche do 500 mm od stavby.

## Doplňujúca informácia:

Súčasne s výstavbou chodníka bude SPP-distribúcia a.s. realizovať výmenu plynového potrubia a tak časť asfaltu vybúra tento dodávateľ. Bude potrebná súčinnosť oboch realizátorov, poprípade aj etapovitá realizácia diela!

Mgr. Vlasta Cholujová