



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

V Pezinku, dňa 03.11.2017

Zn.: 1/16/56/2017

Verejný obstarávateľ: **MESTO PEZINOK**
Zákazka: - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Predmet zákazky: „Geodetické zameranie Mestského opevnenia v Pezinku“

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

V rámci súťaže „Geodetické zameranie Mestského opevnenia v Pezinku“ boli zaslané verejnému obstarávateľovi zaslané nasledovné otázky od uchádzačov. Uvedené skutočnosti, je potrebné zohľadniť pri spracovaní cenovej ponuky:

Otázka č. 1:

Dá sa upresniť rozsah a obsah dokumentácie najmä čo sa týka

- a) dokumentácie pôdorysov - podrobnosť a mierka
- b) dokumentácie pohľadov - rozsah (či to budú pohľady z oboch strán opevnenia po celej jeho dĺžke) + podrobnosti zamerania pohľadov, prípadne požadovaná mierka pohľadov
- c) dokumentácie rezov - ich počet, podrobnosť a mierka

Odpoveď:

požadujeme vypracovať geodetické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu mestského opevnenia v takom rozsahu, aby bol zrejmý ich skutkový stav pre účel vypracovania PD obnovy hradieb – polohopisné a výškopisné zameranie so zakreslením kót / plavákov .

- a) pôdorysy M 1: 100, so zakreslením samotných hradieb a stavieb, stromov, spevnených plôch... v bezprostrednej blízkosti samotných hradieb (cca 10-15m po oboch stranách od hradieb),
- b) pohľady M 1:50 z oboch strán zo zameraním sa okrem základného tvaru aj na prípadné, štrbiny, trhliny, poruchy opevnenia.... a ich presné určenie
- c) charakteristické rezy v M 1:50, minimálne 2 charakteristické rezy v jednotlivých úsekoch hradobných múrov medzi bastionmi (t.j. cca 20 rezov)

Otázka č. 2:

Môže verejný obstarávateľ poskytnúť dokumentáciu z roku 1981?

Odpoveď:

Pôvodnú dokumentáciu geodetického zamerania hradieb z roku 1981 Vám nemôžem poskytnúť z dôvodu zavádzania, a možného neobjektívneho nacenenia požadovaných prác. Pre reálny pohľad na rozsah prác odporúčame miestnu obhliadku , veľká časť hradieb je kedykoľvek verejne prístupná.

Mgr. Vlasta Cholujová
poverený zamestnanec na vykonanie VO