



# Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

---

V Pezinku, dňa 15.10.2021

Verejný obstarávateľ: **MESTO PEZINOK**  
Zákazka: - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov  
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania Materskej školy Bystrická v Pezinku - I. etapa“

## Doplňujúce informácie pre uchádzačov

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady o prílohu č. 1 k položke s p.č. 1 Kód položky 20561120 v rámci výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 predmetnej výzvy.

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu predkladania ponúk do **19.10.2021.**

Príloha: doplnený výkaz výmer o prílohu č. 1

Mgr. Vlasta Cholujová  
poverený zamestnanec na vykonanie VO

Príloha č. 1 [kód položky 2056 1120]

Poz.	Číslo tovaru	Názov / Popis tovaru	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
10	7-736-700-885	LOGAMAX PLUS GB162-70 V2	2 KS		
20	7-736-700-103	Čerpadlova skupina k WBC 65-100 kW	2 KS		
30	7-736-700-457	TL2-V2 S HYDRAUL. VÝHYBKOU	1 KS		
40	7-747-308-199	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE NE 0.1 V2	1 KS		
50	K-A06-0AL-CC	ERAL60 - ÚPRAVŇA VODY	1 KS		
60	7-738-112-369	Logamatic RC310, biely s FA snímačom	1 KS		
70	7-738-111-002	Modul MC400	1 KS		
80	7-738-110-138	Modul MM100-C	3 KS		
90	7-738-110-072	LOGAMATIC RC200	3 KS		
100	7-735-502-296	Snímač hydraulickéj výhybky 6,0 10K	1 KS		
110	8-812-100	REFLEX FILLCONTROL PLUS	1 KS		
120	7-260-107	REFLEX EX. NÁDOBA NG 25/6 W	2 KS		
130	7-613-000	REFLEX MK 3/4	2 KS		
140	8-001-411	REFLEX EX. NÁDOBA NG, 100, ŠEDÁ 6 BAR	1 KS		
150	7-613-100	REFLEX MK 1	1 KS		
160	8-709-405-0	DO - SADA ČIERNA DN 110/160	2 KS		
170	8-709-092-0	STREŠNÁ PRÍRUBA NA PLOCHÚ STRECHU	2 KS		
180	8-709-037-4	RÚRA KONC. DN 110/160, 2000 MM, PP/OCEĽ	2 KS		
Celkom					
Základ DPH					
DPH			20,00 %		
Celkom s DPH k úhrade					