


ROZVODNÝ SYSTÉM: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S,TN-S
ROZVODNÝ SYSTÉM: 2, AC,DC, 12V/24V, SELV
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 332000-4-41/2019:

A) Normálna prevádzka: V ZMYSLE čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41/2019)
čl. A.1 základná izolácia živých častí
čl. A.2 zábranou alebo krytom
čl. B.2 prekážky
čl. B.3 umiestnenie mimo dosahu

B) Porucha: V ZMYSLE čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41/2019)
čl. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 doplnková ochrana RCD

C) systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41/2019)

Pre sústavu do 24V, AC, DC: OCHRANA MALÝM NAPÄTÍM - SELV

VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000-5-51: viď PROTOKOL

POZNÁMKY :

Priestorové rozmiestnenie a pripojenie tak, aby bolo možné rozsah skúšobným rôznym zo prevádzky.
Ďalšie praktické vzniknú smerovým a ovrub, prúdením obvodu BROTHER napr.IZ-111 7-touch 6mm=Black on Clear.
Všetky svorky istiaceho a prídus. vyvesť na svorkou.-ss10(16)mm2-rade 2010, da35mm2-rade 265 prútin. WAGO.

PEZINOK

| | |
|---|---|
| MIESTO STAVBY: | MsÚ Pezinok - Klientske centrum |
| INVESTOR: | Mesto Pezinok — DÁTUM: 12/2021 |
| SPRACOVATEL: | Ing. Milan LOPUCHOVSKÝ — MIERKA: 1:50 |
| MIESTO STAVBY: | k.ú. Pezinok, reg. C p.č. 4663/2 — ČÍSLO PROJEKTU: |
| OBSAH VÝKRESU: | Obvodová, zapojovacia a schéma vonkajších spojov<br>Rozvádzač R-1.3 |

E-06.1