

Legenda značiek PO

N á z o v	Grafická značka
Požiarno deliaca konštrukcia (ohraničenie požiarneho úseku)	
Odstupová vzdialenosť	Odstup
Východ na voľné priestranstvo	
Vstup hlavný	V1
Vstup vedlajší	V2
Úniková cesta, označenie smeru	
Uniková cesta, únikový východ	
Požiarny uzáver	P
Požiarny úsek	N1.02–I Š–P1.01/N3–I
Požiarna odolnosť stropnej konštrukcie	
Požiarna odolnosť konštrukcie	REI30D1

N á z o v	Grafická značka
Kontrolné a signalizacné zariadenie so zvukovými a svetelnými signálmi	
Hlásič plynu	
Núdzové osvetlenie (2lx v osi únikovej cesty)	NO
Ohlasovňa požiaru , telefón	OP
Plynové SHZ	
Nadzemný hydrant	H1 2x 75(B),1x110
STOP tlačidlo + Pož. tabulka	STOP
Hlavný vypínač elektro + Pož. tabulka	el.
ABC práškový prenosný hasiaci prístroj – 6 kg	Pr6
Hadicové zariadenie	

LEGENDA

Číslo miest.	Názov miestnosti	Plocha podlahy (m²)
1.1	CHODBA	9,25
1.2	KLIENTSKE CENTRUM 1	92,65
1.3	ARCHÍV	10,09
1.4	CHODBA	6,52
1.5	CHODBA	1,85
1.6	WC ŽENY ZAMESTNANCI	3,05
1.7	DENNÁ MIESTNOSŤ	8,78
1.8	KLIENTSKE CENTRUM 2	37,39
1.9	POKLADŇA	9,04
1.10	ARCHÍV	6,68
1.11	CHODBA	3,28
1.12	KLIENTSKE CENTRUM 3	8,56
1.13	KANCELÁRIA	8,62
1.14	CHODBA	2,78
1.15	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	2,44
1.16	WC MUŽI ZAMESTNANCI	1,27
1.17	POREDSIEŇ WC	1,29
1.18	SKLAD UPRATOVAČKA	2,39
1.19	CHODBA	28,59
1.20	WC KLIENTI ŽENY	5,26
1.21	WC IMOBILNI KLIENTI	3,46
1.22	WC KLIENTI MUŽI	4,28

POZNÁMKY

Stavebné konštrukcie a výrobky pozri TS–PO.
Na dverách únikových východov je panikové alebo únikové kovanie.
Požiarne dvere sú so samozatváračom alebo automatikou.
Stroje a strojné zariadenia navrhnúť podla EN.
Vzduchotechniku a vetranie navrhnúť podla STN 73 0872 a EN.
Vykurovanie pozri technickú správu PO.
Archív je chránený SHZ–plynové – nie je riešené.
Hadicový naviják + požiarny vodovod pozri technickú správu PO.
Požiarna voda pozri TS.
Hasiace prístroje pre technológiu podla strojných zariadení.
Horlavé kvapaliny – ukladanie na pracoviskách podla vyhlášky č.96/2004 Z.z.

P2 EI 30 C3–D1 Uk Únikové kovanie EN 179
P3 EW 30 C3–D3 Pa Panikové kovanie EN 1125
P4 EI 30 C3–D3



ZODP.PROJEKT.	Doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. špecialista požiarnej ochrany autorizovaný inžinier Krásnohorská 15, 851 07 Bratislava 57 - Petržalka	
Doc. Ing. Juraj OLBŘÍMEK, PhD.		
Ing. Ján TKÁČ, PhD.		
INVESTOR: Mesto PEZINOK		
NÁZOV PROJEKTU: MsÚ Pezinok - Klientske centrum - zmena dokončenej stavby Radvanská 23, 811 01 Bratislava, parc.č. 1844/1, 1844/2	FORMÁT	2 x A4
	DÁTUM	12/2021
	PROFESIA	PO
	STUPEŇ	SP
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS 1.NP	MIERKA: 1:100	Č. VÝKRESU: Po 01